

其士 (香港) 有限公司  
CHEVALIER (HK) LIMITED

致山景邨業主立案法團:

關於 貴屋苑景富樓 L2 號升降機於 2023 年 9 月 2 日發生機房天花滴水引致水濕故障事宜, 我司現謹回覆如下:

就上述事宜, 我司於 2023 年 9 月 2 日委派資深技術人員為該升降機的控制櫃, 電路板, 主摩打及選層器進行詳細檢查, 並發現升降機控制櫃內電阻, 火牛及變頻器水濕, 需要停機維修火牛及變頻器, 並需更換電阻; 就此, 我司預計該升降機將暫停至 2023 年 10 月 13 日。

如對上述有任何查詢, 請致電 2451 9615 與我司林汶朗先生聯絡。

此頌

商祺

其士(香港)有限公司  
保養部(九龍)  
高級分區經理

邵家輝

二零二三年十月六日